



RZP.271.32.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

dot. postępowania Utrzymanie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W formularzu ofertowym do części I znajduje się pozycja ceny roboczogodziny, Kp i zysku. Proszę o wyjaśnienie, w jakim celu zostało to zamieszczone, skoro wszystkie prace części I zamówienia są pracami zryczałtowanymi

Odpowiedź:

Pozycja została wprowadzona dla innych niewyszczególnionych prac, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 2:

Czy dysponują Państwo harmonogramem koszeń zbiorników i rowów melioracyjnych? Jaka jest łączna powierzchnia podlegająca tym pracom oraz jak często obiekty były koszone w 2022 i 2023 r.?

Odpowiedź:

Nie posiadamy harmonogramu. Realizacja wg potrzeb i ustaleń z Zamawiającym. Należy przyjąć około 1000 m². We wcześniejszych latach prace te nie były realizowane.

Pytanie nr 3:

Proszę o przedstawienie oczekiwań względem sposobu zabezpieczania miejsc awaryjnych. Formularz ofertowy zawiera zryczałtowaną cenę za m². Czy to oznacza, że każde miejsce awarii należy zabezpieczyć przenośnymi barierami w formie zamkniętej?

Odpowiedź:

Sposób i rodzaj zabezpieczenia zależy od skali i rozmiarów awarii. W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia z małymi awariami gdzie wystarczające będzie ustawienie pachołków lub tablic kierujących/zapór drogowych. W przypadku dużej awarii miejsce trzeba będzie zabezpieczyć barierami w formie zamkniętej. Realizacja na polecenie Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Czy posiadają Państwo plan inwentaryzacji sieci? Proszę o wskazanie orientacyjnej łącznej długości sieci wymagających inwentaryzacji. Czy pracom podlegać będą zarówno sieci istniejące, jak i nowo budowane? Jaki jest oczekiwany przez Państwa zakres inwentaryzacji- szkic powykonawczy, pełna inwentaryzacja ze zgłoszeniem do wydziału geodezji Starostwa itp.?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć sieci istniejące. Należy przewidzieć inwentaryzację pełną wraz ze zgłoszeniem do zasobów katastralnych. Realizacja wg potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

W jakim zakresie przedstawiciele Wykonawcy będą uczestniczyć w przeglądach urządzeń? Jakim sprzętem mają dysponować? Czy w zakres prac wchodzi przegląd urządzeń istniejących, czy również nowo budowanych? Proszę o wskazanie ilości planowanych inwestycji, wymagających uczestnictwa Wykonawcy.



Odpowiedź:

Na wezwanie Zamawiającego w zakresie otwarcia pokryw studni i wpustów. Przegląd będzie się odbywał wg potrzeb Zamawiającego na istniejących urządzeniach. Należy dysponować osobą (osobami) ze sprzętem do otwarcia i zamknięcia pokryw, włazów i wpustów. Nie dotyczy to odbiorów wykonanych robót przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6:

Czy pobory i badania próbek wody mają charakter awaryjny, czy harmonogramowy? Proszę o podanie zakresu badań próbek wodnych i ilości pierwiastków, które mają znaleźć się w raportach. Ile takich badań zostało przeprowadzonych w latach ubiegłych? Czy posiadają Państwo harmonogram poboru próbek wody zatwierdzony przez PSSE?

Odpowiedź:

Badania mają dotyczyć pobrania i badania próbek wód płynących lub stojących w sytuacjach awaryjnych na polecenie Zamawiającego lub innych organów. Przeprowadzenie badań odbywać będzie się okazjonalnie na ujściach-wylotach, studniach lub zbiornikach. Zakres badań dotyczy węglowodorów ropopochodnych, pH, zapotrzebowania tlenu dla ChZt-Cr, BZT5, przewodności elektrycznej, zawiesin.

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa