



GMINA DZIAŁDOWO

13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10
tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01
REGON 130378025 NIP 571-16-02-084

Działdowo, dnia 07.03.2024r.

FZK.271.6.2024

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór” (ID 897159)

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z Oferentów:

Pytanie:

Czy zamawiających dopuszcza zastosowanie wszystkich wymienionych w specyfikacji tworzyw sztucznych tj. PE (polietylen), PP (polipropylen) lub PP-B (zmodyfikowany polipropylen)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tworzyw sztucznych studni DN1000 takich jak PE, PP czy PP-B.

Pytanie:

Czy studnie mają być wytworzone w 100% z materiału pierwotnego bez dodatków regranulatów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie studni DN1000 zawierających dodatki regranulatów



Pytanie:

Czy studnie mają spełniać wymagania PN-EN 13598-2 parametry wytrzymałościowe i szczelności oraz spójności konstrukcyjnej podstawy dla zabudowy przy poziomie wody gruntowej do $H \leq 5,00$ m?

Odpowiedź:

Wymagane jest zastosowanie studni kanalizacyjnych posiadających potwierdzenie zgodności z PN w zakresie niezbędnych parametrów i dla każdego warunków stosowania tj. wymaganej ich głębokości oraz poziomu wody gruntowej.

Pytanie:

Czy kanalizacja w studnia ma być prowadzona ze spadkami, czy bez spadków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga spadku w kinecie studni.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek kanalizacyjnych przed lub za studnią lub na dopływie celem dokonania zmiany kierunku przepływu ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kształtek przed studnią lub za studnią.

WÓJT
Mirosław Zieliński