



POLON 4900

HDGSPH90 3x2,5  
sprzed głównego wyłącznika prądu



LEGENDA

- DOR-4046 + G-40
- DOT-6046 + G-40
- TUN-6046 + G-40
- ROP-4001M + RM-60R
- SAL-4001 + G-40S
- EKS-4001 + 1xEKS (4xEKS)
- EKS-4001W
- SAO-P8 + AW0Z-125S
- UCS-6000 8A(1x8A) + 2xAKU 7,5Ah
- ZSP100-2.SA-18

<div><div>TALARM<sup>®</sup></div><div>TECH</div></div> <div>Dawid RZÓSKA ul. Oksywska 5 85 – 753 Bydgoszcz</div>	TYTUŁ OPRACOWANIA:		BRANŻA:
	System SSP w budynku Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. Gen. Stanisława Maczka		SYSTEM SYGNALIZACJA POŻARU
	ADRES:		DATA: 05.2023
	ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy		
INWESTOR:		NR RYS.	
Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2		SSP/7	
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT INSTALACJI SSP			
Opracował:	mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19	
Sprawdził:	inż. Aleksander Michalski	KI-II-7342-97/98	