

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na roboty elektryczne w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie z dnia 02.06.2022 r

W odpowiedzi na pytanie: "Zakres prac do wykonania w ogłoszeniu zawiera wykonanie sieci strukturalnej, natomiast w opisie technicznym oraz na rzutach instalacji brak jakichkolwiek informacji o lokalizacji gniazd LAN. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji." Odpowiedzieli Państwo iż: "Przebieg sieci zostanie uzgodniony z dyrekcją szkoły zgodnie z ilościami wskazanymi w przedmiarze robót." Ilości zawarte w przedmiarze robót dotyczące sieci LAN nie są kompletne, brak przedmiaru robót na wykonanie prac związanych z połączeniami sieci LAN w szafie teleinformatycznej RACK GPD, brak patchpaneli, szafy RACK oraz wyposażenie szafy RACK. Bez wykonania części pasywnej sieci LAN w szafach RACK, roszycia na patchpanelach, nie ma możliwości wykonania jakichkolwiek pomiarów, a tym samym odbioru wykonanej instalacji. Poza tym sposób rozliczenia, który przewidują Państwo to ryczałt, a to bez kompletnej dokumentacji projektowej jak i kompletnego przedmiaru nie jest podstawą do wyceny jak i rozliczenia ryczałtowego. Rozumiem, że przewody sieci LAN typu F/UTP kat 5e przewidują Państwo układać bezpośrednio w tynku zgodnie z przedstawionym przedmiarem. To też nie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymagane elementy sieci LAN oraz przedmiaru robót.

Odpowiedź

Z uwagi na zmiany funkcjonalne pomieszczeń nie ma możliwości wskazania w dokumentacji przebiegu sieci LAN. Odpowiedź zamawiającego pomimo charakteru wynagrodzenia jest wiążąca. Przebieg sieci zostanie uzgodniony z dyrekcją szkoły zgodnie z ilościami wskazanymi w przedmiarze robót. Jeśli będzie konieczność montażu szaf czy innych urządzeń powiązanych może to być przedmiotem robót dodatkowych.