

## Załącznik nr 1 do Oferty

### Opis przedmiotu zamówienia dla zadania remontowego pn. „Naprawa instalacji hydraulicznej w układzie zimnej i ciepłej wody użytkowej w węźle ciepłowniczym OSIR”

#### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

a) Gmina Pniewy Ośrodek Sportu i Rekreacji, NIP: 787-20-83-727

ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy , tel.: 61 29 36 496

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

b) adres e-mail: [hal@pniewy.org](mailto:hal@pniewy.org)

Adres strony internetowej Zamawiającego :

<http://osirpniewy.naszbiop.pl/zamowienia-publiczne>

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie:

[https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlkp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp)

c) adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

[https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlkp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp)

d) osoba upoważniona do udzielania odpowiedzi:

Damian Łęszczak – Dyrektor OSIR Pniewy

Tel.+48 667690855

#### 2. Zakres prac objętych postępowaniem:

a) spuszczenie glikolu z instalacji solarnej

b) demontaż izolacji istniejącego zasobnika o poj. 2.000 l i jej utylizacja,

c) pocięcie zasobnika palnikiem w celu jego wyniesienia z pomieszczenia węzła,

d) przeróbka instalacji z.w. i c.w.u. ze stali ocynkowanej,

e) przeróbka instalacji solarnej z miedzi,

f) dostawa i montaż 2 szt. zasobników c.w.u. np. typu Galmet 720 l

SGW(S)B TOWER BIWAL z dwiema węzownicami spiralnymi każdy,

emaliowane, pionowe, stojące, z izolacją (twarda pianka poliuretanowa 70mm, skay)

g) dostawa i montaż 2 szt. zaworów bezpieczeństwa SYR 2115,

h) dostawa i montaż zaworu kulowego strefowego DN 40 wraz z siłownikiem ,

- i) dostawa i montaż zaworu kulowego odcinającego DN 25 wraz z siłownikiem ,
- j) dostawa i montaż czujnika w zasobniku,
- k) napełnienie instalacji glikolem propylenowym (spożywcym)
- l) zmiana oprogramowania w sterowniku, po ówczesnym uzgodnieniu w właścicielem licencji;
- m) wykonanie nowych grafik w systemie BMS, po ówczesnym uzgodnieniu w właścicielem licencji.

### **3. Terminy:**

- a) złożenia oferty: 23.08.2023r. (środa), do godz. 10.00.
- b) otwarcie ofert: 23.08.2023r. (środa), godz. 10.15.

### **4. Tryb i sposób prowadzonego postępowania:**

- a) postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych;
- b) szacowana wartość netto zamówienia jest poniżej ustawowego progu 130.000,00 zł netto;
- c) postępowanie prowadzonej jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlkp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp)
- d) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty wizję lokalną, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za prowadzenie zadania:
  - Damian Łęszczak – tel. 667690855
  - e-mail. hala@pniewy.org
- e) zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

### **5. Kryteria wyboru Oferenta – cena – 100%**

### **6. Uwagi końcowe:**

- a) dostawa zbiorników innych niż zalecane w opisie przedmiotu muszą być uzgodnione z Zamawiającym.