

Olecko, 27.11.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.1.16.2023

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wymiana stolarki okiennej w leśniczówce Leśnictwa Nasuty”

W związku z wpłynięciem zapytania do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

„Proszę o potwierdzenie wielkości wsp U dla całego okna drewnianego, czy ma na pewno ma wynosić 0,6 wg. przedmiaru czy może 0,9 W/m²K wg. obowiązującej normy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż współczynnik dla wkładu szyby powinien wynosić 0,6 W/m²K, natomiast dla całego okna- 0,9 W/m²K.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Olecko
Zbigniew Piotr Poniatowski
/podpisano elektronicznie/