


43a	mb 1,20	Odwodnienie liniowe - korytka odpływowe o szerokości wewnętrznej B=100mm i spadku 5‰ wysokość budowlana korytka = 260mm	—	—	
43	mb 0,5	Odwodnienie liniowe j.w. pkt.43a	—	—	
42	szt. 2	Kolnierz stalowy DN50 (+ śruby) – możliwość demontażu odcinka rurociągu „obejście awaryjne”	—	—	
41	szt. 2	Trójnik redukcyjny Dz63/Dz32 SDR17 PE100	—	—	
40	szt. 1	Wąż giętki DN50 ze złączem kolnierzowym L=0,20m	—	—	
39	szt. 2	Kolano 45° Dz63 SDR17 PE100	—	—	
38	szt. 14	Kolano 90° Dz63 SDR17 PE100	—	—	
37	mb 12,0	Rura ciśnieniowa Dz63 SDR17 PE100	—	—	
36	szt. 2	Prześciółka PE/stal Dz32/1"	0,6	0,6	
35	szt. 1	Prześciółka PE/stal Dz63/2"	0,8	3,2	
34	szt. 1	Zawór kulowy 1"	1	1	
33	szt. 1	Zawór kulowy 2"	2	6	
32	szt. 1	Kolano stalowe gwintowane DN25 (1")	0,3	0,3	
31	szt. 1	Redukcja PE Dz90/63 SDR17 PE100	—	—	
30	szt. 1	Zbiornik buforowy przepływowy V=100l	70	70	
29	szt. 1	Tuleja kolnierzowa Dz90/DN80 PE100 SDR17 z luźnym kolnierzem stalowym galwanizowanym PN10 i elementami połączeń (śruba + podkładka + uszczelka)	—	—	
28	szt. 1,0	Trójnik redukcyjny stalowy kolnierzowy Dz80/80/25 +Łącznik kolnierzowy DN80	—	—	
27	mb 5,0	Rura ciśnieniowa Dz90 SDR17 PE100	—	—	
26	szt. 1	Łącznik rurowo - kolnierzowy DN80	6,0	6,0	
25	mb 12,0	Rura stalowa gwintowana DN25 (1") Dz33,7x2,90	2,2	26,4	
24	szt. 1	Zawór czerpalny kulowy DN25 ze złączką do węża	1	1	
23	szt. 2	Trójnik redukcyjny PE Dz90/63 SDR17 PE100	—	—	
58	kpl. 1	Podpory rurociągów stal 1.4301	—	150,0	

57	szt. 4	Prześciółka PE/stal Dz63/2"	0,8	4,0	
56	szt. 3	Zawór kulowy 2"	2	8	
55	szt. 2	Tuleja kolnierzowa Dz63/DN50 PE100 SDR17 z luźnym kolnierzem stalowym galwanizowanym PN10 i elementami połączeń (śruba + podkładka + uszczelka)	—	—	
54	szt. 1	Zwężka symetryczna Dz90/Dz63 SDR17 PE100	—	—	
53	mb 2,0	Rura ciśnieniowa Dz63 SDR17 PE100	—	—	
51	szt. 1	Filtr siatkowy, skośny gwintowany DN50	0,8	0,8	
44	szt. 1	Zawór odcinający kolnierzowy z napędem hydraulicznym DN50	0,8	0,8	
Instalacje wody wodociągowej i wodociągowej + technologicznej					
52	szt. 3	Tuleja kolnierzowa Dz90/DN80 PE100 SDR17 z luźnym kolnierzem stalowym galwanizowanym PN10 i elementami połączeń (śruba + podkładka + uszczelka)	—	—	
50	szt. 1	Trójnik redukcyjny Dz90/Dz63 SDR17 PE100	—	—	
49	szt. 1	Kolano 45° Dz90 SDR17 PE100	—	—	
48	szt. 2	Kolano 90° Dz90 SDR17 PE100	—	—	
47	mb 2,5	Rura ciśnieniowa Dz90 SDR17 PE100	—	—	
45	szt. 1	Zasuwa odcinająca kolnierzowa DN80	25,0	25,0	
46	szt. 1	Tuleja kolnierzowa Dz90/DN80 PE100 SDR17 z luźnym kolnierzem stalowym galwanizowanym PN10 i elementami połączeń (śruba + podkładka + uszczelka)	—	—	
Instalacja wody technologicznej					
mb 14	Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych DN 25 - 50		—	—	
mb 29	Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych Ø63, 90		—	—	
szt 5	Demontaż armatury DN50, 80		—	—	
	Demontaż				
Poz.	Jedn. ilość	Wyszczególnienie	Jedn.	Całk.	Uwagi
			Ciężar		

- w-Ø80 Przewody wody wodociągowej - projektowane  
wt-Ø80 Przewody wody technologicznej - projektowane  
wz-Ø80 Przewody wody wodociągowej + technologicznej - projektowane  
Odwodnienie liniowe - korytka odpływowe o szerokości wewnętrznej B=100mm  
Zakres dostawy rurociągów wody technologicznych przez dostawcę prasy  
Zakres dostawy rurociągów wody wodociągowej przez dostawcę prasy



**BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO**  
SPÓŁKA Z O.O.  
40-594 KATOWICE, ul. J.GALLUSA 10  
tel.: 32 2589021 fax: 32 2586759 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

ZNAK ZAMAWIAJĄCEGO 269/DO/2017	ZAMAWIAJĄCY: Sosnowieckie Wodociągi S.A. 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43					
ZNAK OPRACOWANIA 5666	INWESTYCJA: Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu - etap V					
DATA: 01.2018 r.	OBIEKT: ZADANIE IV - STACJA ODWADNIANIA OSADÓW, ob. nr 14	STADIUM PROJEKTU PW				
SKALA: 1:50	TYTUŁ RYSUNKU: Rzut przyziemia - instalacja wody sieciowej i technologicznej	NR RYS S/IV.01				
PROJEKTANT mgr inż. Katarzyna Dudek	PODPIS mgr inż. SLK/3500/POOS/11	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zbigniew Rusek	UPRAWNIENIA SLK/0638/PWOS/04	OPRACOWAŁ mgr inż.	PODPIS	BRANŻA sanitarna

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSOBIE BEZ ZGODY BPBK SP Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE