

Gmina Kościan  
Ul. Młyńska 15  
64-000 Kościan  
Znak sprawy: ZP.272.08.2024

Kościan, dnia 26.07.2024 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.) pn. „Budowa mostu w Kielczewie”**

### **Odpowiedzi na pytania**

Gmina Kościan działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej średnicy pali. Według rysunku załączonego do odpowiedzi z dnia 22.07, średnica pali wynosi 600 mm. Według przedmiarów i SST 500 mm. Jaką średnicę pali przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć średnicę pali zgodnie z rysunkiem PT nr 12, średnica 600 mm.

Pytanie 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat łożyskowania wraz z nośnościami.

Odp. Rodzaj łożysk został podany w dokumentacji. Nośność łożysk należy dobrać zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Zamawiający dopuszcza optymalizację dotyczącą ilości łożysk i ilości ciosów podłożyskowych pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Optymalizacja rozwiązań, o których mowa powyżej obejmuje możliwość zamiany rodzaju, typu, ilości łożysk jak i ciosów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów normowych oraz branżowych dla danego typu urządzenia przy zachowaniu kosztów realizacji zadania. Wszelkie zmiany konstrukcyjne będą wymagały akceptacji projektanta.

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe rysunki balustrady i przekroje profili z jakich ma być wykonana.

Odp. Należy zastosować balustradę mostową h=120 cm, zgodnie z przepisami. Szczegóły wg SST.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan  
/-/ Andrzej Przybyła