DOMENIE STWO PLANISTYCZNE w PŁOCKU
Wydział Architektury
Budownictwa
09-400 Płock, ul. Reymonta 56

Gmina ŁĄCK
m. GRABINA

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne o roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót.
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrównanej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. Zasypkę wykopu ponad warstwą ochronną, zlokalizowaną w jezdni dróg gruntowych wykonać z sypkiego gruntu rodzimego drobno lub średnioziarnistego. (grunt łatwozagęszczalny).
   W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.



Sa2 nazwa studni kanalizacyjnej

Ilen1,E zagłębienie dna kanału
Ilen1,45 zagłębienie dna kanału górnego (dostawowego)
Ilen1,D zagłębienie dna kanału dolnego (dostawowego)
d=630 kaskada (rdzeniec Hod-Hod)

Symbole odbiników sieci umożliwiających włączenie przyłącza:
z lewej zlewni
z prawej zlewni

Symbole geotechniczne
gp glina piaszczysta
gl glina
gz glina pylasta
gs glina piaszczysta zwięzła
g glina zwięzła
pg piasek pylasty
Pd piasek drobny
Pś piasek średni
Pg piasek gruby
Pż piasek żwirowy
p pył piaszczysty
Ka pył piaszczysty
Tm torfmul gliniasty
Ps piaski
Pd piaski drobne
Pś piaski średnie
Pg piaski grube
Pż piaski żwirowe
Ka pył piaszczysty
Tm torfmul gliniasty
d głaby
Ż żwir
Kam kamienie
Ob obrzeża
Ka kamień
Ps ustabilizowany poziom wody gruntowej
ustabilizowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej
61/13 numer otworu geologicznego

EKORAJ	Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ul.ul.Purkynego 1, 50-155 Wrocław, tel. 071/342-62-05		
	Projektowała: mgr inż.Katarzyna Sobka	upr.nr118/01/DW	
	Sprawdził: inż. Jerzy Słowiński	upr.nr14/78/Wlkp	
	Opracowała: mgr inż. Agata Siwek		
Inwestor: Gmina Łąck ul. Dworcowska 109-520 Łąck	Nazwa obiektu budowlanego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Dzierżnickiego i Zdworskiego gminy Łąck – sieć kanalizacji sanitarnej dla: Grabiny i części Zdziarzca		
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil kanalizacji tłocznej PRZEPOMPOWNIA nr5	Data: 09.2009	Skala: 1:100 1:500	Nr rys. 2.0/S