

IZP.271.17.2022

Lubaczów, 08-09-2022 r.

**GMINA LUBACZÓW**  
**Ul. Jasna 1**  
**37-600 Lubaczów**

**Do**  
**Wszystkich WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów - krótkie odcinki”**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Hurcze oraz Basznia Dolna. Proszę o informacje jakie zwieńczenie studzienek przyjąć do wyceny - wąż żeliwny typ A15, B125 czy D400.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować wąż żeliwny typ D400.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lisie Jamy. Proszę o informacje jakie zwieńczenie studzienek przyjąć do wyceny - wąż żeliwny typ A15, B125 czy D400. Prosimy o udostępnienie profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej w celu ustalenia głębokości studzienek

**Odpowiedź:**

Należy zastosować wąż żeliwny typ D400. Profil podłużny w załączeniu.

Sekretarz Gminy Lubaczów  
Stanisław Woś