



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr postępowania 19/MOD/2023

Kraków, dnia 31.10.2023r.

Odpowiedzi na pytania

złożone do postępowania na zadanie pn.:

*„Modernizacja i ulepszenie pomieszczeń na parterze budynku „B”
przy ul. św. Łazarza 14”*

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy gniazda elektryczne 230V, Data, RJ45 mają być instalowane w listwie/ kanale elektroinstalacyjnym. Jeśli tak proszę podać wymiary kanału i długości potrzebne w prawidłowym wykonaniu prac ?

Odpowiedź:

Projekt zakłada montaż gniazd w ścianach bez kanału.

Pytanie nr 2:

Bruzdowanie ma być ujęte w istniejącej pozycji kosztorysowej czy w nowej ? Proszę o podanie ilości

Odpowiedź:

Bruzdowanie wraz z zaprawianiem bruzd jest ujęte w pozycjach dotyczących wypustów gniazd wtykowych i oświetleniowych zgodnie ze wskazaną podstawą wyceny.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie więcej danych technicznych dotyczącej multisensorowej czujki pożarowej ?

Odpowiedź:

Czujki dymu i ciepła DUT-6046.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga pomiaru natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach ? (brak w przedmiarze)

Odpowiedź:

Tak. Pomiary są wymagane.

Odpowiedz należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
[Podpis]
Zamawiający