

- UWAGI:
- 1. Dopuszcza się wybieranie mechaniczne gruntu w orysie budynku do głębokości 20cm nad projektowanym poziomem posadowienia fundamentów.
- 2. Ostatnia 20cm warstwę gruntu wybierać ręcznie do projektowanego poziomu posadowienia nie naruszając struktury gruntu rodzimego.
- 3. Projekt fundamentów rozpływać wraz z projektami brzozywnymi.
- 4. Nie dopuszcza się odkopywania fundamentów poniżej poziomu posadowienia po ich wykonaniu.
- 5. Układ warstw zapewniających wydoszcznienie na warstwie chudego betonu wraz z izolacjami przyjąć wg wzr. przekroju A-A.
- 6. Stuczno zbrojenia fundamentów wg danych w tabeli PT.
- 7. Oszłozbrojenie 5cm, Beton C20/25 (B25), W8, stal A-III, A0.
- 8. Poziom przerwy $\pm 0,00 \pm 0,85$ m n.p.m
- 9. Ławy należy połączyć ze stolami fundamentowymi zbrojeniem.
- 10. Przerwy w betonowaniu ustalić w nadzorcach
- 11. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.
- 12. Wykop fundamentowy powinien zostać odebrany przez uzłozoną na uprawnione geotechnika.

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA:
1:500	06/2023	1K	09.2023