

Warszawa, 14 lutego 2020 r.

OR-BP-I.ZP.D.272.5.2020.LB

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **dostawę fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego i pożarniczego**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 2:

Zgodnie z art. 38 ustawy PZP proszę o udzielenie informacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. W dniu 13 lutego 2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmiany treści siwz w odniesieniu do Prądownicy wodnej typu TURBO, gdzie punkt 2 otrzymał brzmienie:

**~~Prądownica wodna o stałej wydajności wodnej min. 200 l/min. Prądownica wodna o regulowanym natężeniu przepływu wody. Minimum 4 oznaczone pozycje regulacji wydajności, w przedziale od 100 l/min do 500 l/min.~~**

Informujemy, że wydajność 500 l/min jest sporadycznie stosowana. Ponadto warto podkreślić fakt, iż na większość pojazdów gaśniczych OSP są zasysacze Z-2 lub Z-4 gdzie w takim przypadku należy wskazać na irracjonalność zakupu prądownicy z wydajnością 500 l/min. Można bowiem przyjąć za pewnik, że w wielu akcjach gaśniczych nie będzie można wykorzystać tego maksymalnego przepływu gdyż nawet największy zasysacz Z-4 ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB nie pozwoli prądownicy na uzyskanie takiej wydajności.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści prądownicę wodną typu TURBO do pomp pożarniczych o regulowanej wydajności od 100 do 400 l/min i spełniającą pozostałe warunki siwz?
2. Czy Zamawiający alternatywnie przy podtrzymaniu wymogu wydajności 500 l/min dopuści prądownicę wodną typu TURBO do pomp pożarniczych o regulowanej wydajności od 115 do 475 l/min i spełniającą pozostałe warunki siwz?

#### Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuści prądownicę wodną typu TURBO do pomp pożarniczych o regulowanej wydajności w przedziale wskazanym w zapytaniu przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Prądownica wodna typu TURBO do pomp pożarniczych o regulowanej wydajności w przedziale wskazanym w zapytaniu mieści się w przedziale określonym przez Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający dopuści prądownicę o parametrach wskazanych powyżej przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszczona na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia>.