



EDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI LV-S0615-14W
SxWxG 1340x1635x825mm, pod. Lennox; m=348kg

EDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI LV-S0450-14W
SxWxG 1340x1635x850mm, pod. Lennox; m=277kg

EDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI LV-M0450-HM
SxWxG 1460x1650x540mm, pod. Lennox; m=280kg

Przebieg na elewacji na poziom strachu parteru.
Wykonaj przebieg p.poz.

istniejący pion kanalizacyjny
Odprowadzenie skroplin poprzez syfon z kulką do kanalizacji
Należy dokonać lokalnych odrysów w celu wpisania inst. skroplin do istniejącego planu kanalizacyjnego

LEGENDA

- INSTALACJA FREONOWA CIECZ/GAZ
- INSTALACJA SKROPLIN
- KLIMATYZATOR AUX8007GLEH
Qch=1,80 kW TYP KLIMATYZATORA
- Qch=1,80 kW MOC KLIMATYZATORA
- TW=24°C KLIMATYZATOR NAŚCIENNY
- Qch=4150W PROJEKTOWANA TEMPERATURA POM.
ZYSKI CIEPŁA W POMIESZCZENIU
- PS POMPKA SKROPLIN

TEMAT		PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE ALEJA HENRYKA 20, 32-500 CHRZANÓW	
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANZA		SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Białowąs	PODPIS	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Smolik-Białowąs	PODPIS	<i>[Signature]</i>
TREŚĆ RYSUNKU			
INSTALACJA KLIMATYZACJI -PARTER			

mgr inż. TOMASZ A. BIAŁOWĄS
Uprawnienia b... do projektowania i kierowania pracami inżynierskimi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nr wzd. uprawnień MAZ.0493.P/10.03.05

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
20.06.2021	1:100	IS-01