

Sygnatura: ZP/64/2024

Sprawa: **Dostawa urządzeń Systemu Kontroli Dostępu dla budynków C5 i I DS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

1. Czy w ramach dostawy "Kontroler drzwiowy z funkcją aktualizacji kart -34 szt" zamawiający dopuszcza dostarczenie części kontrolerów, które dołącza się do kontrolerów z komunikacją TCP/IP w oparciu o standard transmisji danych RS485. Jeśli tak to proszę o wskazanie ile kontrolerów ma mieć komunikację w standardzie TCP/IP a ile kontrolerów w standardzie RS485.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie kontrolerów komunikujących się po RS485 ze względu na istniejącą już infrastrukturę TCP/IP na obiekcie.

Zamawiający informuje wykonawców o wprowadzeniu zmian poniższych terminów:

Składania ofert – z dnia 22.07.2024 godz. 12:00 na dzień 23.07.2024 godz. 12:00

Otwarcia ofert – z dnia 22.07.2024 godz. 12:15 na dzień 23.07.2024 godz. 12:15

Z-ca Dyrektora

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych