

**Zamawiający:**  
**Gmina Niemodlin**  
**ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37**  
**49-100 Niemodlin**

Nr referencyjny postępowania: IGK.271.1.2022

## **WYJAŚNIENIE** **treści SWZ nr 2**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w Sosnówce, w Tłustorębach i w Roszkowicach”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

*Pytanie - branża elektryczna: Niemodlin - Jakie wartości należy przyjąć do kalkulacji przy pozycji układania kabla (wg. przedmiar elekt. poz.9-139 mb, wg przedmiar drogowy poz.8.9-78 mb, wg schemat inna wartość)?*

### **Odpowiedź 1**

**Zamawiający informuje, że należy przyjąć długość 139 mb.**

### **Pytanie 2**

*Pytanie - branża elektryczna: Niemodlin - Jaki zakres robót i ilości należy przyjąć przy wymianie słupów (wg schematu branży elektrycznej czy wg planu zagospodarowania terenu)?*

### **Odpowiedź 2**

**Zamawiający informuje, że należy przyjąć zakres i ilość wg schematu branży elektrycznej.**

### **Pytanie 3**

*Pytanie - branża drogowa: Tłustoręby nr 57 - Proszę o informację w sprawie wymiarów wzmocnienia jakie ma zostać wbudowane typu L na dł 25 mb (brak tej pozycji w przedmiarze i w opisie projektu wykonawczego).*

### **Odpowiedź 3**

**Zamawiający informuje, że należy przyjąć betonowe, prefabrykowane ściany oporowe typu L, wysokości 1,3 m, projektowane na obciążenie ruchem kołowym.**

### **Pytanie 4**

*Pytanie - branża drogowa: Tłustoręby nr 78 - Proszę o podanie zakresu i wymiaru ścieków betonowych, o których mowa w pkt. 1.5 opisu projektu wykonawczego (brak tej pozycji w przedmiarze i na mapie).*

### **Odpowiedź 4**

**Zamawiający informuje, że ściek betonowy należy wykonać jedynie na działce nr 57.**

### **Pytanie 5**

*Pytanie - branża drogowa: Tłustoręby nr 78 - Czy do kalkulacji należy przyjąć również czyszczenie i udrożnienie rowów?*

### **Odpowiedź 5**

**Zamawiający informuje, że na działce nr 78 nie ma rowów przydrożnych. Czyszczenie rowów przewidziano wyłącznie w projekcie drogi na działce nr 57.**

**Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i wiążą Wykonawców.**

Niniejsze wyjaśnienie treści SWZ zamieszcza się w dniu 07.02.2022 r. na:

– stronie internetowej prowadzonego postępowania;

Otrzymują:

- wszyscy Wykonawcy, będący autorami pytań

**Z up. BURMISTRZA**

**Aleksander Juszczyk**  
**Z-ca BURMISTRZA**