



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 10 sierpnia 2022 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	07 sierpnia 2022 roku
Data wpływu:	09 sierpnia 2022 roku
Sprawa:	Oświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Cieszyńska-Zdziebły
Znak sprawy:	IKI.7021.16.51.2022.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia dla podświetlenia przejść dla pieszych na ul. Cieszyńskiej - Zdziebły (PP 04) w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii kablowej ziemnej ze słupa SOB A26, 2/9;

Ogólne wymagane zasady budowy dla przejścia:

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach: 1676/1, 1677/119.

- a. Linię oświetlenia wykonać jako ziemną,
- b. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm,
- c. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń dla przejść dla pieszych,
- d. W kosztorysach nie podawać nazw firm własnych,
- e. Projekty wykonać na podkładach mapowych do celów projektowych w skali 1:500,
- f. Opracowany projekt przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału