

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14



Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Gmina Konstancin

Łódzki

ul. Zgierska 2

95-050 Konstancin

Łódzki

Wasz znak:

Łódź, 17.01.2023 r.

Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764.33.2023

Dot.: Wydania warunków technicznych dla zadania : " Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania".

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wystąpienia, w imieniu **PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi** uprzejmie informuję, iż na obszarze planowanej inwestycji drogowej w ul. Łódzkiej oraz Jana Pawła II na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności w Konstancinie Łódzkim znajduje się sieć gazowa średniego oraz niskiego ciśnienia, stalowa i polietylenowa wybudowana w latach 1987-2021 wraz z przyłączami.

Na podstawie przesłanych załączników graficznych, bez rozwiązań wysokościowych Zakład nasz nie może pozytywnie zaopiniować projektowanego układu drogowego, ani określić docelowych warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi w gazownictwie procedurami.

Do zadań projektantów należy opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem odległości normatywnych od obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia kolizji, należy zaproponować sposób jej rozwiązania i uzyskać akceptację gestora danego urządzenia. W przypadku niestwierdzenia nienormatywnych zbliżeń do sieci gazowej należy dołączyć do dokumentacji oświadczenie projektanta o braku występowania kolizji.

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi prosi o zachowanie odległości normatywnych projektowanych obiektów od przewodów gazowych oraz ich przykrycie jezdnią min. 1,0 m (0,5 m od spodu konstrukcji jezdni).

Niniejsze pismo należy traktować, jako wstępne warunki techniczne ewentualnej przebudowy sieci gazowej lub jej zabezpieczenia w związku z planowaną inwestycją drogową pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania".

Kompletny projekt przebudowy układu drogowego, w którym zlokalizowana jest sieć gazowa, zawierający wszystkie projektowane obiekty wraz z rozwiązaniami wysokościowymi należy uzgodnić w PSG, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Pozataryfowych uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej jest usługą płatną.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż nie jest jedynym operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana z naszej Spółki nie wyczerpuje informacji o możliwych przebiegach gazociągów.

Jednocześnie informujemy, że jedynym pełnym i aktualnym dokumentem informującym o przebiegu infrastruktury podziemnej jest mapa dc. projektowych oraz informacje szczegółowe pozyskane z publicznych zasobów geodezyjnych.

Zaznaczamy, że prace projektowe, budowlane, remontowe i inne realizowane mogą być wyłącznie na podstawie właściwych zgłoszeń i pozwoleń po weryfikacji przebiegu infrastruktury w terenie. Roboty w strefie kontrolowanej gazociągu powinny być prowadzone ręcznie oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

Sprawę prowadzi Magdalena Michalak-Dejda tel. nr 693 783 069

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz