



Łódź, dnia 6 lutego 2023 r.



Gmina Konstancin Łódzki

ul. Zgierska 2

95-050 Konstancin Łódzki

Dotyczy: opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności z trójkątem do zawracania.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2023 r. w dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wskazuje następujące warunki do programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Na całej długości modernizacji torowiska odtworzyć konstrukcję jezdni w sposób zgodny z określonym pismem UG Konstancin Łódzki z dnia 10 stycznia 2023 r.
2. Odtworzyć oznakowanie poziome poprzez malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.
3. Zlokalizowane w jezdni włazy kanalizacyjne wymienić zabudowując płytę pokrywową z pierścieniem odciążającym i włazem samopoziomującym, ryglowanym z wkładką tłumiącą klasy D400 i wypełnieniem betonowym.
4. W ramach inwestycji odtworzyć pętle indukcyjne sterowania sygnalizacją świetlną. Informuję jednocześnie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zlecił budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Plac Wolności.
5. W ramach prac związanych z modernizacją trójkąta manewrowego należy zdemontować odcinek torowiska tramwajowego o długości ok. 110 m umiejscowiony w jezdni DW 710 za skrzyżowaniem ul. Jana Pawła II i Plac Wolności w kierunku zachodnim oraz odtworzyć warstwy konstrukcyjne jezdni, z odtworzeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości odcinka jezdni. Likwidacja torowiska umiejscowionego w jezdni na tym odcinku stanowi wypełnienie warunku § 48 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, tj. zakazu sytuowania torowiska służącego do postoju technicznego lub zawracania tramwaju w części drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Jednocześnie należy rozbudować trójkąt manewrowy wyposażając go w tor/tory odstawcze umożliwiające zawrócenie tramwaju w sytuacji postoju w obszarze trójkąta innych tramwajów (np. w wyniku postoju awaryjnego).

p. o. Zastępcy Dyrektora

os. Inwestycji

mgr inż. Maciej Plesiak

Do wiadomości: ZDW UD

Sprawę prowadzi:

Rafał Czerwczak – Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

tel. 42 616 22 56, e-mail: r.czerwczak@zdw.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.



**Konstantynów
Łódzki**



Konstantynów Łódzki, dnia 10 lutego 2023 roku

Gmina Konstantynów Łódzki

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Zgierska 2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

do wiadomości:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach

ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddębice

Dotyczy: Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”

W nawiązaniu do pisma nr ID.611.43.2023.RC.710 z dnia 6 lutego 2023 roku zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapisów pkt 5 ww. pisma w zakresie:

- a) zdemontowania odcinka torowiska tramwajowego o długości ok 110 m umiejscowionego w jezdni DW 710 za skrzyżowaniem ul. Jana Pawła II i Placu Wolności w kierunku zachodnim oraz odtworzenia warstwy konstrukcyjnej jezdni, z odtworzeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości odcinka jezdni,
- b) rozbudowy trójkąta manewrowego poprzez wyposażenia go w tor/tory odstawcze umożliwiające zawrócenie tramwaju w sytuacji postoju w obszarze trójkąta innych tramwajów (np. w wyniku postoju awaryjnego).

Realizacja powyższych warunków w chwili obecnej jest niemożliwa z uwagi na ograniczenia czasowe oraz finansowe związane z realizacją zaplanowanego zadania: „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”. Ponadto założeniem inwestycji jest remont stanu istniejącego, w związku z powyższym spełnienie warunku zawartego w pkt b) jest niemożliwe do wykonania.

Wskazane warunki mogą zostać zrealizowane w zakresie nowej, kolejnej inwestycji, której realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy Konstantynów Łódzki.

Z up. BURMISTRZA

Łukasz NAPIERAŁSKI
Zastępca Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego



Łódź, dnia 14 lutego 2023 r.

ID.611.131.2023.RC.710

Gmina Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki

Dotyczy: opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności z trójkątem do zawracania.

W nawiązaniu do pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z dnia 6 lutego 2023 r. (znak: ID.611.43.2023.RC.710) w sprawie warunków do programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania, jak też w odniesieniu do pisma Gminy Konstantynów Łódzki z dnia 10 lutego 2023 r., wobec informacji o braku możliwości realizacji rozbiórki odcinka torowiska umiejscowionego w jezdni za skrzyżowaniem ulic Jana Pawła II i ul. Plac Wolności oraz modernizacji trójkąta manewrowego w obecnym etapie przygotowywanej do realizacji inwestycji, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że odstępuje od wymogu wypełnienia ww. warunków w programie funkcjonalno-użytkowym. Wypełnienie przedmiotowych warunków powinno zostać zrealizowane w kolejnym etapie przebudowy układu torowego lub torowo-drogowego w Konstantynowie Łódzkim.

DYREKTOR
Mikołaj Kokliński

Sprawę prowadzi:

Rafał Czerwczak – Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

tel. 42 616 22 56, e-mail: r.czerwczak@zdw.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.