



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93

e-mail: psse.zamosc@pis.gov.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu (www.pssezamosc.bip.gov.pl)

Zamość, dnia 23.02.2021 r.

NZ. 701.5.2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległości 8

dot. projekt koncepcyjny przebudowy holu dla dawców krwi w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Zamościu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2021 r. (data wpływu 17.02.2021 r.) o uzgodnienie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie holu dla dawców krwi w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Zamościu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

informuje, że w ramach posiadanych kompetencji zawartych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) PPIS może dokonać uzgodnienia dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi min. w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 10.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609).

Oceniając przedłożony projekt koncepcyjny przebudowy pomieszczeń holu wątpliwości budzą min. następujące rozwiązania, a mianowicie:

- w pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych nie wymaga się przedsionka izolującego, oddzielającego kabinę ustępową od komunikacji ogólnej a zaproponowany przedsionek w ww. dokumentacji projektowej utrudni dostęp osobie niepełnosprawnej do kabiny ustępowej,
- w przypadku wyposażenia WC dla mężczyzn w pisuar należy również zainstalować armaturę czerpalną ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem;
- w pomieszczeniu ekspedycji ekwiwalentu, oznaczonego na rysunku nr 0.4, poza zlewozmywakiem, należy przewidzieć miejsce na umywalkę do rąk;
- wejście z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza poprzez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu.

Jednocześnie, informuje się że pomieszczenia ustępów ogólnodostępnych, pomieszczenie higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych, układ i wyposażenie w instalację i urządzenia sanitarne winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zamościu
Stanisław Jaślikowski