

Gmina Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

Stary Dzików, 14.06.2024 r.

IGI.271.2.2024

dot. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików”

Oferenci

Pytanie:

Dot.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 105253R Ułazów - Obsza w km 0+470 - 2+272”

1) Warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 6 cm czy 7 cm?

Odpowiedź na pytanie:

Warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 7 cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie:

Dot.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ułazów, działki nr 627, 644/2, 667”

2) Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić wykonanie podbudowy z kruszywa dla zjazdów bitumicznych? Jeśli tak, proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie:

Należy dodatkowo uwzględnić podbudowę – poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do dokumentacji.

Wójt Gminy Stary Dzików
Tomasz Jabłoński