



UNIwersytet  
PEDAGOGICZNY  
IM. KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ W KRAKOWIE

Kraków, 22.05.2023 r.

## Odowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

### Dotyczy postępowania: Dostosowanie pomieszczeń portierni oraz punktu informacyjnego do stosowania przez osoby z niepełnosprawnościami, nr sprawy: 16/TP/DI/2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 4:

W dokumentacji przetargowej wskazuje się na drzwi DRE niemniej jednak firma ta nie wykonuje drzwi z możliwością zamontowania elektrozaczepek. Jedynie istnieje możliwość montażu klamki z zamkiem na kod. Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązanie proponuje POL-SKONE lub ECLISSE z tym, że pomiędzy nimi są duże różnice cenowe co może mieć istotny wpływ na cenę całkowitą oferty a tym samym na ostateczny wybór Wykonawcy. Proszę zatem o wskazanie ostatecznego rozwiązania wyżej opisanego problemu.

**Odowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapis z dokumentacji projektowej, że należy zastosować dla drzwi zewnętrznych zamek z możliwością podłączenia kontroli dostępu. Zastosowane rozwiązania techniczne wraz z nazwami, markami producentów i dystrybutorów należy uznać za przykładowe. Wszystkie zastosowane w dokumentacji technicznej i zestawieniach nazwy materiałów, urządzeń czy przedmiotów, w tym nazwy własne, nazwy producenta, typy itp. zostały użyte jedynie jako element ułatwiający przedstawienie cech rozwiązań technicznych ujętych w dokumentacji. Istnieje możliwość użycia czy zastosowania materiałów, urządzeń czy przedmiotów innych, będących równoważnymi pod względem parametrów technicznych i użytkowych (moc, krzywe fotometryczne, barwa światła, energooszczędność lamp, wydajność, parametry nawiewu, emisja hałasu, energooszczędność przez urządzenia elektro-mechaniczne, warunki gwarancji) oraz rodzaj materiałów, z których zostały wykonane, nie gorszych od przedstawionych w opisie (czy zestawieniach) a dla elementów widocznych czy montowanych w miejscu widocznym również cech wizualnych (np. rodzaj materiału, wymiary, kolor, kształt, faktura) zgodnych z projektem aranżacji wnętrz. Każdą zmianę wprowadzaną na etapie realizacji należy uzgodnić z autorem projektu. Drzwi należy wyposażyć w gałkę od strony wejścia*

*i klamkę od strony wyjścia oraz zintegrować z zamkiem tak aby była możliwość wejścia z klucza. Przy drzwiach od strony wejścia zamontować czytnik kart z klawiaturą kodów kompatybilny z kartami pracowniczymi standard Mifare. Od strony wyjścia zamontować kieszeń na kartę odblokowującą drzwi. Zastosowany system np. Roger będzie umożliwiał zbieranie danych o wejściach osób uprawnionych oraz sygnalizował sforsowanie drzwi objętych kontrolą oraz posiadał funkcjonalność zwolnienia zamka poprzez wsunięcie karty w kieszeń znajdującą się wewnątrz pomieszczenia. System kontroli dostępu w drzwiach musi umożliwiać wejście do pomieszczeń za pomocą kluczy do drzwi stale dostępnych na portierni. W związku z powyższym należy zastosować zamek który będzie umożliwiał cofnięcie języczka zamka z elektrozaczepu z użyciem klucza.*

ZATWIERDZIŁ

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju  
**dr hab. Robert Stawarz, prof. UP**