



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Łysomice, 20 lutego 2024 r.

GMINA ŁYSOMICE

ul. Warszawska 8

87-148 Łysomice

ZP.271.2.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZĘGWIRT.**

Gmina Łysomice – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej w skrócie PZP Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Jakiej grubości ma być wykonany podkład betonowy pod płytę fundamentową?

Odpowiedź:

Grubość „chudziaka” od 8cm do 10cm.

Pytanie nr 2

Jakiej grubości ma być wykonana płyta fundamentowa na której ma zostać usytuowany kontener gospodarczy?

Odpowiedź:

Patrz rysunek 4T – w załączeniu

Pytanie nr 3

Czy płyta fundamentowa ma być za zbrojona ?

Odpowiedź:

Patrz rysunek 4T – w załączeniu

Pytanie nr 4

Czy izolacja przeciwwilgociowa jest konieczna? Gdzie dokładnie należy przyjąć izolację z papy?
Czy to nie jest błąd?

Odpowiedź:

Izolacje z papy należy przyjąć po obwodzie budynku pasek około 60 cm (2 razy papa na np.: lepiszczu).

Pytanie nr 5

W przedmiarze jest wykonanie docieplenie ścian płytami XPS. Czy to nie jest błąd? Nie mamy w projekcie wykonania ścian fundamentowych.

Odpowiedź:

Należy docieplić płytą XPS szczelinę pomiędzy podłogą kontenera, a płytą fundamentową

Ponadto zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej w skrócie SWZ.

W wyniku zmiany treści SWZ:

1. Rozdział 18 pn.: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
*Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj. do dnia **23 marca 2024 r.***
2. Rozdział 20 pn.: SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23 lutego 2024 r., do godz. 10:00.***
3. Rozdział 21 pn.: OTWARCIE OFERT, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 lutego 2024 r., o godzinie 10:15.***

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiana SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice> .

Wójt Gminy
Piotr Kowal

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl