

Stary Sącz, dnia 09.07.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.10.2024
/pocztą elektroniczną/

Wykonawcy w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa instalacji c.o i c.w.u. w budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz***”.

WYJAŚNIENIA na pytania

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający, **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz** zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Pytanie nr 1

Zadanie 3 - Przebudowa instalacji c.o i c.w.u w budynku mieszkalnym Rożnów 268.

Zaprojektowana instalacja c.o. ma być wykonana po wierzchu ścian, czy przy okazji wymiany podłogi można ją w ten sam sposób co na projekcie, wykonać pod nową podłogą systemem PEX AL IN zaciskowo.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową instalacje c.o. (ruraż) w budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz należy prowadzić natynkowo rurami stalowymi zaciskowymi zgodnie z opracowaniem projektowym.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz**

Rafał Tokarz

/podpisano elektronicznie/