


● Połączenie skręcane



Uwagi:

1. Zwody pionowe wykonać w postaci masztów o wysokości 3m (Detal A).
2. Zwody poziome wykonać drutem FeZnØ8mm układanym na uchwytach.
3. Połączenia wykonać jako skręcane.
4. Kąty ochrony wynoszą $\alpha=65,5^{\circ}$. Odstęp izolacyjny wynosi $d \geq 0,16m$.
5. Konstrukcję nośną paneli fotowoltaicznych połączyć ze zwodem poziomym.

Temat opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PULBICZNEJ W TROSZYNI		
KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18	Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające	Nr.rys. E-PB-6
	Obiekt: Amfiteatr	Skala: 1:100
	Adres: Troszyn, Działka o nr ewid. 935 Obręb 0033, Gmina Troszyn	
	Inwestor: Gmina Troszyn z siedzibą przy ul. Słowackiego 13	
Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Tadeusz Lis	Numer uprawnień: Wa-101/02	Podpis
Sprawdzający: mgr inż. Marek Błat	MZA/0544/PWBE/15	
		P.B. Data: czerwiec 2018r.