

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dot. postępowania pn:

**„Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Lubań, Stare Pole, woj. Pomorskie)”**

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie odnośnie przeróbki instalacji gazowej, którego nie ma w zakresie, a bez tego elementu nie można wykonać docieplenia budynku. Zgodnie z przepisami instalacja gazowa musi być na zewnątrz budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja powinna być przerobiona w zakresie umożliwiającym docieplenie budynku. Przerobienie instalacji gazowej, znajdującej się na elewacji, należy ująć w wycenie i włączyć do kwoty oferty.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Udzielenie niniejszej odpowiedzi, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP **nie skutkuje** przedłużeniem terminu składania ofert, który nie ulega zmianie.