

RI.271.1.1.7.2022.MW

Krasocin, dnia 15.02.2022.r.

**Zamawiający:**

Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**dotyczy:** Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

W związku z ogłoszonym przetargiem na Przebudowę budynku po byłej OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej prosimy o wyjaśnienie kilku nieścisłości:

- czy projektowane wyjścia instalacyjne z budynku należy przewidzieć do wykonania jako gazoszczelne?
- brak w przedmiarach pozycji uwzględniającej niezbędne kucia, bruzdy i przewierty dla instalacji sanitarnych, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres prac
- brak w przedmiarze instalacji skroplin dla części sanitarnej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres prac
- jest duża rozbieżność pomiędzy zawartością zestawu wodomierzowego który opisany jest pod względem materiału inaczej na przedmiarze, inaczej na opisie projektowym a jeszcze inaczej na rysunku schematu zestawu wodomierzowego

**Odpowiedzi:**

ad. - jest duża rozbieżność pomiędzy zawartością zestawu wodomierzowego który opisany jest pod względem materiału inaczej na przedmiarze, inaczej na opisie projektowym a jeszcze inaczej na rysunku schematu zestawu wodomierzowego

Odp.: Należy przyjąć wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny np. JS 2,5 Dn20

ad. - czy projektowane wyjścia instalacyjne z budynku należy przewidzieć do wykonania jako gazoszczelne?

Odp.: Tak

W załączeniu zamieszczamy zmienione przedmiary robót w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

**UWAGI:**

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przypomina, że opis przedmiotu zamówienia określają Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, **przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem.**

***Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński***