



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 11/01/2024

Chrzanów, 10.01.2024 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 139/2023.**

1. Czy system BMS zarządzający oświetleniem budynku D ma obsługiwać wszystkie pomieszczenia, czy wyłącznie korytarze? **Odp. Zamawiający wymaga aby system BMS obsługiwał instalację CO.**
2. W związku z zastosowaniem Systemu BMS dla oświetlenia podstawowego w budynku D, czy oprawy oświetlenia mają działać w systemie DALI aby w pełni wykorzystać możliwości BMS? **Odp. Zamawiający wymaga aby system BMS obsługiwał instalację CO.**
2. Prosimy określić jakie funkcje ma spełniać BMS w zakresie oświetlenia:
  - a) Nocne częściowe wyłączenie lub przyciemnianie oświetlenia korytarza
  - b) Zarządzanie oświetleniem poszczególnych pomieszczeń poprzez indywidualne dostosowanie natężenia oświetlenia wraz z płynną regulacją (wymagane DALI)
  - c) Płynna regulacja natężenia oświetlenia korytarza (wymagane DALI)
  - d) Inne wymagania Zamawiającego

**Odp. Zamawiający wymaga aby system BMS obsługiwał instalację CO.**

3. W odpowiedziach wskazano że okna odporności ogniowej należy przewidzieć wyłącznie w budynku H - natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w budynku H nie ma przewidzianych prac związanych z wymianą okien. Również w przedmiarze prac nie ma takiej pozycji uwzględnionej dla budynku H.  
W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy zakres prac związany z wymianą okien w budynku H należy również ująć w ofercie? **Odp. W zakresie wymienianych okien nie ma okien p.poż**
4. Jeśli okna w budynku H również należy ująć w ofercie to prosimy o jasne sprecyzowanie które to okna, ile sztuk, jakie mają wymiary. **Odp. W zakresie wymienianych okien nie ma okien p.poż**
5. Czy jeszcze jakieś inne prace (po za ociepleniem stropodachu granulatem z wełny) należy ująć w budynku H?  
**Odp. nie.**
6. Prosimy o podanie ilości lamp oświetlenia zewnętrznego na budynkach A i D, które należy ująć w ofercie.  
**Odp. 10 szt.**

**Z poważaniem**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892