

Kodrąb, dnia 19.06.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

271.18.2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o informację, która wartość mocy jednostkowej modułu fotowoltaicznego jest wiążąca - Projekt techniczny punkt 4.6 Opis rozwiązań oraz 4.7 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych wskazują moc jednostkową 480 Wp, natomiast punkt 4.8 Panele fotowoltaiczne wskazuje moc 450 Wp.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że prawidłową wartością mocy jednostkowej modułu fotowoltaicznego jest wartość 480 Wp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert..

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk