



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 20.03.2023 r.

I-I.271.5.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.03.2023 r.:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztucznej trawy tkanej o następujących parametrach: Tkana sztuczna trawa wykonana z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe, spełniająca normę PN-EN 15330-1. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokość runa 34 mm
- Włókna runa złożone są z dwóch rodzajów włókna:
Pierwsze włókno – włókna proste imitujące źdźbła trawy – polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o grubości min 300 mikrometrów,
Drugie włókno – włókno teksturowane stanowiące warstwę amortyzacyjną – Polietylenowe, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 13000
- Masa włókna runa trawy min. 2800 g/m²
- Masa całkowita – minimum 3200 g/m²
- Ilość pęczków – minimum 26000 /m²
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m²

Po ułożeniu wszystkich warstw podbudowy, instalujemy matę amortyzującą, prefabrykowaną, wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm, a następnie instalujemy sztuczną trawę i wklejamy linie do gry w piłkę nożną. Tak wykonaną nawierzchnie należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukanym i suszonym w ilości 10 kg/m², w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej,
- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),
- próbkę oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min.20x15cm z metryką producenta,
- próbkę oferowanej maty elastycznej o wymiarach min.20x15cm z metryką producenta.

Odpowiedź proszę kierować na: r.pogorzelski@dywilan.pl

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Ad. 1:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.