

PZP.262.2.2021.10.RIR

Olsztyn 22.10.2021r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: MODERNIZACJA i ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-10 w Kieźlinach, ul. Jagąły, gm. Dywity

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie. Zakres projektu jest dość obszerny, wydłużony czas pozwoli na weryfikację i prawidłowe przygotowanie oferty.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu SKŁADANIA i otwarcia ofert i w tym zakresie zmienia treść SIWZ w sposób podany niżej:

w CZĘŚCI IX SIWZ ust. 1:

skreśla się datę - 29 październik 2021r. I w to miejsce wstawia się datę 15 listopad 2021r.

Po zmianie ust. 1 CZĘŚCI IX otrzymuje brzmienie:

1. *Termin składania ofert: 15 LISTOPAD 2021r. do godziny 10⁰⁰.*

W konsekwencji - zmianie ulega również termin otwarcia ofert (część X SIWZ ust. 1). Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2021r. o godzinie 10¹⁰.

2. Proszę o wyjaśnienie z jakiego gatunku stali mają być wykonane rurociągi na przepompowni gat. 304 czy 316?

Rurociągi należy wykonać ze stali w gat. 316L.

3. Czy zamawiający zezwoli na całkowite wyłączenie przepompowni ścieków na czas prac remontowych? Jeśli nie proszę o przedstawienie technologii pracy przepompowni ścieków w czasie prac remontowych.

Zamawiający nie zezwala na całkowite zamknięcie przepompowni ścieków. Warunki realizacji opisano w poz. 10.1 projektu technologii. Wymaga się od Wykonawcy robót przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu prac obejmującego zabezpieczeniem ciągłości dopływu ścieków.