

Gryfino, dnia 8 lutego 2023 r.

RI.272.2.2.2023.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.02.2023 r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

PYTANIE 1

Jakiej mocy mają być palniki gazowe do pieca De Dietrich i do pieca Strebel, 2

ODPOWIEDŹ 1

Palniki o mocy zgodnej z istniejącymi olejowymi - zgodnie z tabliczką znamionową kotłów. De Dietrich 339 - o mocy 280kW. Strebel - o mocy 311kW

PYTANIE 2

Pozycja 39 w kosztorysie: wymiana lub naprawa centrali wentylacyjnej - Jakiej mocy jest centrala, jaki model, ewentualnie proszę o podanie innych danych technicznych.

ODPOWIEDŹ 2

Należy zweryfikować stan techniczny urządzenia oraz ocenić czy nadaje się do naprawy lub wymiany. Należy wykonać projekt warsztatowy wymiany i doboru urządzenia i przedstawić inwestorowi do akceptacji na etapie wykonywania robót.

PYTANIE 3

Zwracamy się z prośbą o podanie pełnych danych technicznych zainstalowanych kotłów De Dietrich oraz Steibel Eltron, jeżeli jest to problemem dla Zamawiającego prosimy o udostępnienie tabliczek znamionowych lub UDT.

ODPOWIEDŹ 3

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi przesyłamy zdjęcie tabliczek.

PYTANIE 4

Czy należy wykonać stację redukcyjną - pomiarową. Jeżeli tak to prosimy o dołączenie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 4

Stacja redukcyjno-pomiarowa nie jest przedmiotem tego opracowania zgodnie z zapisami w projekcie i załączonych warunków technicznych przyłączenia do sieci.

PYTANIE 5

Co należy rozumieć pod „wymianą lub naprawą centrali wentylacyjnej?”

ODPOWIEDŹ 5

Należy zweryfikować stan techniczny urządzenia oraz ocenić czy nadaje się do naprawy lub wymiany. Należy wykonać projekt warsztatowy wymiany i doboru urządzenia i przedstawić inwestorowi do akceptacji na etapie wykonywania robót.

PYTANIE 6

Po czyjej stronie leży demontaż instalacji olejowej?

ODPOWIEDŹ 6

Demontaż instalacji olejowej należy wykonać w ramach tego zadania zgodnie z zapisami w projekcie.

PYTANIE 7

Prosimy o podanie rodzaju dobranych palników gazowych.

ODPOWIEDŹ 7

Palniki o mocy zgodnej z istniejącymi olejowymi - zgodnie z tabliczką znamionową kotłów. De Dietrich 339 - o mocy 280kW. Strebel - o mocy 275kW

PYTANIE 8

Prosimy o schemat doprowadzenia linii elektrycznej do układu pomiarowego w punkcie redukcyjno – pomiarowym.

ODPOWIEDŹ 8

Zasilanie należy prowadzić równoległe do zewnętrznej instalacji gazowej w odległości 0,8m od przewodu gazowego G1, G1.1, G1.2, G1.3.

PYTANIE 9

Co należy rozumieć przez zlikwidowanie istniejącej kuchni węglowej wraz z przewodem spalinowym na odcinku do ściany? Prosimy o sprecyzowanie tego zagadnienia.

ODPOWIEDŹ 9

Należy zlikwidować odcinek przewodu spalinowego oraz zaślepić go z licem ściany.

PYTANIE 10

Co z istniejącymi taboretami gazowymi? Czy zostają bez zmian czy podlegają wymianie?

ODPOWIEDŹ 10

Zgodnie z dokumentacją nie występują istniejące taborety gazowe. Urządzenia gazowe w kuchni są projektowane.

PYTANIE 11

Prosimy o rozbicie kosztorysu na prace wewnętrzne i zewnętrzne w celu doboru prawidłowej stawki VAT.

ODPOWIEDŹ 11

Przedmiar stanowiący załącznik nr 10 do SWZ zawiera rozbicie na wewnętrzne oraz zewnętrzne prace instalacyjne.

PYTANIE 12

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót i uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne prace w celu przedstawienia prawidłowej oferty.

ODPOWIEDŹ 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, Dokumentacja Projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty.

W związku z tym przedmiary nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i później w trakcie wykonywania umowy. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.