

## **Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt.:

### **„Termomodernizacja i przebudowa Hali Sportowej”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie**

**Proszę o informacje jakie mają być zastosowane nawiewniki w stolarcie okiennej (manualne czy higrosterowalne )?**

#### **Odpowiedź:**

Należy zastosować nawiewniki higrosterowalne.

#### **Pytanie**

**Proszę o informacje czy drzwi wewnętrzne D1i D2 mają być wykonane jako ppoż. EI60 zgodnie z przedmiarem? Czy tylko drzwi D1 mają być ppoż. EI60 zgodnie z zestawieniem?**

#### **Odpowiedź:**

Wszystkie drzwi między strefami pożarowymi ZL I i ZLIII należy wykonać jako drzwi o odporności pożarowej EI60 - zgodnie z dokumentacją.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**