PARTER



PRZEKRÓJ

DACH



LEGENDA

550 m³/h 213 — Anemostat

Przepustnica

Przewód wywiewny

550 m³/h 213 — Wentylator dachowy

UWAGA!

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z INNYMI BRANŻAMI
- DOLNĄ KRAWĘDŹ WYRZUTNI ZLOKALIZOWAĆ MIN. 40cm POWYŻEJ LINII ŁĄCZĄCEJ NAJWYŻSZE PUNKTY WYSTAJĄCYCH PONAD DACH CZĘŚCI BUDYNKU
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OTWORÓW W PRZEGRODACH NALEŻY NA BUDOWIE ZWERYFIKOWAĆ TRASĘ PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW WENTYLACJI ORAZ POTWIERDZIĆ LOKALIZACJĘ ZAPROPONOWANYCH OTWORÓW
- WSZYSTKIE TRASY PROWADZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH NA OBIEKCIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANEJ/REALIZOWANEJ KONSTRUKCJI STROPU
- W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEWZŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

Nazwa obiektu budowlanego:	**Rozbudowa budynku produkcyjno biurowego, Katowice al. Korfantego 193a**					
Tytuł:	**Instalacja wentylacji**					
Stadium:	*PW*					
Branża:	*Sanitarna*					
Projektant:	*mgr inż. Dominika Sawicka*	Nr upr. bud.	**SLK/2261/PWOS/08**	Podpis:		**IS-02**
Sprawdził:	*mgr inż. Marzena Bart*	Nr upr. bud.	**SLK/2243/POOS/08**	Podpis:		
Opracował:	*mgr inż. Olga Gumińska*			Podpis:		Skala:
Data sporządzenia:	**02.2024 r.**					**1:100**