

LEDENDA OŚWIETLENIE (ELEMENTY PROJEKTOWANE):

Indeks	Nazwa artykułu	Liczba
OP1	COSMO APEX-P1060 GR 7500 840 PR CZARNY KLOSZ DALI	9
EM1	ORTUS-S 650 E1 XWB	2
EMZ	ORTUS-S 250 E1/ST ASY LT	1
EW1	ORTUS-W E1/ST HO SIGN	1
PCU	STEROWNIK DALI PCU pod przycisk dzwonkowy	2

LEDENDA (ELEMENTY PROJEKTOWANE):

A1 — ROZDZIELNICA PROJEKTOWANA

BDxyz — PUNKT DYSTRYBUCYJNY MODUŁU

KK200H50 — KORYTKO KABLOWE FeZn 200mm

KK100H50 — KORYTKO KABLOWE FeZn 2x100mm

2xSRSØ110mm, L=__m — RURA OSŁONOWA PRZEPUSTOWA

nr rozdzielni/nr obwodu OPIS OBWODU

PEL1 — PEL1: ZESTAW GNIAZD 1xE+2xK naścienne +2xRJ45

PEL2 — PEL2:: naścienne IP44 +2xRJ45 WERSJA PRZEMYSŁOWA

GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP20

GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP20 – PODWÓJNE

GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP44

32A — GNIAZDO TRÓJFAZOWE 32A, 3x230/400VAC, IP54

16A — GNIAZDO TRÓJFAZOWE 16A, 3x230/400VAC, IP54

ZG1:
- gniazdo BS 16A 230V – 2szt.
- gniazdo CEE 16A,3x230/400V – 1szt.

ZG2:
- gniazdo BS 16A 230V – 3szt.
- gniazdo CEE 16A 400V – 1szt.
- gniazdo CEE 32A,400V – 1szt.

M1 10 3x230V/400V/3f — NAPĘD ELEKTRYCZNY
MOC NAPĘDÓW w kW
NAPIĘCIE ZASILANIA
OZNACZENIE

WO: WENTYLATOR OSIOWY
WK: WENTYLATOR KANAŁOWY
WD: WENTYLATOR DACHOWY
PO: POMPA OBIEGOWA
M1: ODBIÓR TECHNOLOGICZNY

TB NR OBWODU — TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA BRAMY

PROJEKTANT BRANŻOWY
PROXEM
PROXEM Jan Grudzień
ul. Konarskiego 25a/2
44-100 Gliwice, Polska
Tel/fax: +4832 747 14 04
E-mail: proxem@proxem.pl

INWESTOR
INSTYTUT ŁUKASIEWICZA
KATOWICE
UL. ALEJA KORFANTEGO 193A

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT	mgr inż. Jan Grudzień	100/92	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Sala	735/01	

PROJEKT
ROZBUDOWA BUDYNKU SIECI BADAWCZEJ
KATOWICE Al. KORFANTEGO 193a

TYTUŁ RYSUNKU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NR PROJEKTU		SKALA	DATA	
XX		1:100	02.2024	
FIRMA	BRANŻA	POZIOM	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
xxx XX	E		E100	

A3