

Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1,
37 – 700 Przemyśl

Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego:

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

Nr postępowania: **ZDM.NE-3.333.15.2021**

Przemyśl, 08.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, działający w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o załączenie opisu do projektu.
2. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie kostka granitowa 10x10x10cm (szara, rdzawa i żółta układana w melanz). Proszę o procentowe określenie poszczególnych kolorów kostek, wzór układania nawierzchni
3. Czy kostka ma być cięta z każdej strony i górna powierzchnia płomieniowana, czy ma być to kostka surowo łupana
4. Jakim materiałem należy wykonać spoiny w nawierzchni z brukowca

Odpowiedzi:

Ad1

roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Ad2

kostka granitowa powinna być układana w równych rzędach z mieszanym poszczególnych kolorów w następujących proporcjach: szara 50%, rdzawa 25%, żółta 25%,

Ad3

kostka kamienna ma być surowo łupana,

Ad4

wypełnienie spoin brukowca należy wykonać zaprawą cementową,

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

(działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla
na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)