

Zamawiający:

GMINA GORLICE

ul. 11 listopada 2

38-300 Gorlice

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Zmiana treści SWZ**

Dotyczy: "Przebudowa i rozbudowa budynku GOPS w Gorlicach o szyb windowy oraz dostosowanie do przepisów sanitarnych i PPOŻ w ramach inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury społecznej w gminie Gorlice”

***Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
Edycja trzecia – PGR***

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z tym iż projektowana winda wchodzi w dach istniejącego budynku proszę o udostępnienie rysunku z rozwiązaniem połączenia istniejącego dachu z dachem szybu windowego oraz uzupełnienie przedmiaru .

Odpowiedź 1:

W kosztorysie element **(Dostawa i montaż dźwigu wraz z obudową szybu windowego płytami warstwowymi) pozycja 1.1.2.3. jest przewidziane pokrycie zadaszania windy z płyt warstwowymi na konstrukcji stalowej.** Należy uwzględnić w wycenie wcięcie się w istniejącą połąć dachową i wykonanie obróbek blacharskich powstałych koszy.

Dodatkowo:

- 1) Zamawiający informuje, że należy również uwzględnić w wycenie **wymianę istniejących balustrad schodowych w obrębie klatek schodowych i balkonów** na normatywne wysokości 110 cm i prześwicie 12 cm. Balustrada ma być wykonana jako stalowa malowana proszkowo łącznie 52 mb.
- 2) Przy wycenie drzwi zewnętrznych opisanych jako napowietrzające należy uwzględnić montaż automatyki (siłowników).

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić podczas składania oferty.

Wójt

/-/ Jan Przybylski

.....
Kierownik Zamawiającego