ŁAWA Ł.1.



ŁAWA Ł.2.



ŁAWA Ł.3.



STOPA Sf-1

szt.2.



STOPA Sf-2

szt.2.



STOPA Sf-3

szt.1.



STOPA Sf-3a

szt.1.



STOPA Sf-4

szt.1.



STOPA Sf-5

szt.1.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ilość [szt]	Średnica [mm]	Długość [mm]	#8	#12	UWAGI
1	4	#12	51000		204	
2	280	#8	1240	347.2		
3	4	#12	13000		52	
4	4	#12	13000		52	
5	4	#8	13000	52		
6	50	#12	1200		60	
7	72	#12	1200		86.4	
8	8	#8	920	7.36		
9	6	#8	1240	7.44		
10	10	#12	1400		14	
11	14	#12	1000		14	
12	48	#12	2000		96	
13	22	#12	1800		39.6	
14	20	#12	1800		36	
15	22	#12	2200		48.4	
16	17	#12	1000		17	
17	5	#12	1400		7	
RAZEM wg średnic [m]				414	726.4	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				163.5	645	
RAZEM wg gat. stali [kg]				808.5		

*Ilości i długości prętów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stali zbrojeniowej.

UWAGI
1. Wymiary prętów podano po obrysie zewnętrznym.
2. Wymiary podano w milimetrach o rzędne w metrach.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutami, rysunkami szczegółowymi pozostałych poziomów i branż.
4. Wszelkiego rodzaju otwory i przejścia instalacyjne wg odpowiednich branż.
5. Jeżeli nie wskazano inaczej otulina: fundamenty – 5cm
   słup/trzpień – 3cm
6. Zakład prętów – 50ϕ
7. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary oraz rzędne na budowie przed przystąpieniem do wykonania elementu.
8. Każdą zmianę należy uzgodnić z projektantem.
9. Warstwy wykończeniowe oraz izolacyjne wg. architektury.
10. Pręty zbrojeniowe dociąg, odgięć i długozwoi do geometrii przekroju.
11. Izolacja przeciwkgruntowa – wg systemu wybranego producenta.
12. Podkłady betonowe wykonać z betonu klasy C8/10.
13. Z fundamentów wyprowadzić startery w ilości i średnicy odpowiadającej zbrojeniu elementów powyżnych, zakładając długość zakotwienia min. 50ϕ.
14. W przypadku natrafienia na warstwę nasypu w poziomie posadowienia, należy ją usunąć do warstwy nośnej, zastępując nasypem budowlanym warstwami grubości max 30cm zagęszczonym mechanicznie do Is=0,98 z pospółki lub piasku średniego stabilizowanego cementem w ilości 100kg/m3.
15.Podczas robót ziemnych nie dopuścić do nawodnienia gruntu.
16. Wykopy na czas wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu i przed wodą opadową.
17. Zbrojenie ław przepuszczać jako ciągłe przez stopy fundamentowe.

FUNDAMENTY
SKALA 1:25

±0,00 =214,60 m.n.p.m.
Beton: C25/30 (B30)
Stal: # - A-IIIN (B500SP)

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanegoi należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI	TREŚĆ	DATA	PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klonów 48A, 26-140 Łączna
T: 41 242 87 17
E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR
GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR
Gościencin, gm. Włoszczowa	606

ZESPÓŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Antoniak	SWK/POOK/0001/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/06	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Majchrzyk		

STADIUM	SPECJALNOŚĆ BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA	297 x 1000	00
TYTUŁ RYSUNKU		DATA: 12.2021	NR RYSUNKU
FUNDAMENTY		SKALA 1 : 25	KT-1.1

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ŻADNA JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH: PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.