

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 06.07.2021.



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

ZP.271.5.2021

dot.: postępowania „Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni”

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

### Pytanie nr 1

Zgodnie z załącznikiem nr do siwz, pkt 2 ppkt 11 proszę o potwierdzenie iż przedmiotem postępowania nie jest

- wykonanie ciągów pieszych z kostki oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie parku
- nawierzchni bezpiecznych – poliuretanowych
- żadnych prac ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu przewidzianym pod wykluczone z postępowania elementy.

### Odpowiedź

Zamówienie nie obejmuje wykonania ciągów pieszych oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie parku. Park jest poza zakresem zamówienia. Zamówienie nie obejmuje nawierzchni bezpiecznych – poliuretanowych. Plac zabaw oraz siłownia są poza zakresem zamówienia. Zamówienie nie obejmuje żadnych prac ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu przewidzianym pod elementy wykluczone z postępowania.

Zakres zagospodarowania terenu objęty zamówieniem został przedstawiony w załączniku graficznym – *Zakres Przyjaźń Świetlica*.

### Pytanie nr 2

Proszę o informację czy zieleni wykluczona jest w całości czy tylko z rejonu parku.

### Odpowiedź

Zamówienie nie obejmuje zieleni w parku, który jest poza zakresem zamówienia. Zakres zagospodarowania terenu objęty zamówieniem został przedstawiony w załączniku graficznym – *Zakres Przyjaźń Świetlica*.

**Pytanie nr 3**

Z uwagi na ciągle zmieniające się ceny i trudność ich uzyskania z uwagi na rozpoczęty sezon urlopowy, proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 3 dni.

**Odpowiedź**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12.07.2021r.

**Pytanie nr 4**

Proszę o informację, w jakich pomieszczeniach ma znajdować się wykładzina, która pojawia się w OPZ, tj. "wykładzina podłogowa z PCV klasa odporności 33 /AC5 – użyteczności publicznej lub o lepszych parametrach w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową. W pomieszczeniach sanitarnych płytki gresowe w kolorystyce zgodnie z życzeniem zamawiającego".

W załączonej dokumentacji na rzutach posadzek występują tylko gresy.

**Odpowiedź**

W pomieszczeniach wymienionych poniżej należy wykonać na posadzce samopoziomującej linoleum o grubości minimum 2,5mm spełniające wymagania klasy odporności B<sub>FL</sub>-S1 – wydzielanie substancji toksycznych, klasa użytkowa 34 lub lepsza, dostosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Cokół z listwy przypodłogowej MDF, odporna na wilgoć, wysokość minimum 10cm i grubości minimum 1,6cm. Kolor, wzór linoleum oraz listwy przypodłogowej do ustalenia z zamawiającym.

0.12 A: 96,22m<sup>2</sup> sala wielofunkcyjna

1.5 A: 11,50m<sup>2</sup> sala

1.7 A: 26,06m<sup>2</sup> sala

1.8 A: 17,13m<sup>2</sup> sala

1.9 A: 11,67m<sup>2</sup> komunikacja

1.10 A: 66,53m<sup>2</sup> sala

Pozostałe pomieszczenia zgodnie z projektem.

Pomiędzy pomieszczeniem z płytek gresowych a pomieszczeniem z wykładziny linoleum powierzchnia gładka bez uskoków. Na tej samej płaszczyźnie, powierzchnia uzyskana wylewką samopoziomującą się.

**Pytanie nr 5**

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt3. ppkt 10 opisano wykładzinę PCV, w projekcie widnieje gres, proszę o informację w jakich pomieszczeniach znajduje się wykładzina PCV

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o doprecyzowanie, które drzwi z zestawienia stolarki mają być:

a) płytowe

b) czy wszystkie drzwi mają być do pomieszczeń mokrych

c) co oznacza drzwi do pomieszczeń mokrych "TAK"?

**Odpowiedź**

- a) Wszystkie drzwi wewnętrzne poza technicznymi i aluminiowo-szklanymi mają być płytowe. Należy bezwzględnie spełnić warunek odporności ogniowej poszczególnych drzwi.
- b) Tak, systemowe drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczeń mokrych. Drzwi systemowe zastosowanymi w ściankach mobilnych – przesuwnych należy zastosować drzwi kompatybilne z danym systemem ścian mobilnych - przesuwnych. Wymiary drzwi w świetle przejścia zgodnie z rysunkami danych kondygnacji.
- c) Wszystkie drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, okuciami i wyposażeniem należy zastosować jako drzwi przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

**Pytanie nr 7**

W projekcie wykonawczym architektura w załączniku opisanym „297x1400 ZS DRZWI CZ-B” w tabeli drzwi od D1-D10 w pozycji do pomieszczeń mokrych wszędzie jest napisane „TAK” – „zgodnie z br. sanitarną”.

**Odpowiedź**

Wszystkie drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, okuciami i dodatkowym wyposażeniem należy zastosować jako drzwi systemowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych. "Zgodnie z branżą sanitarną" odnosi się do podcięć wentylacyjnych w drzwiach. Podcięcia wentylacyjne należy zastosować w drzwiach, które zgodnie z branżą sanitarną powinny umożliwić nawiew powietrza od dołu. Tam, gdzie występują drzwi przeciwpożarowe a ma pojawić się nawiew powietrza należy zastosować systemowe kratki nawiewne montowane w dolnej części drzwi wg. zaleceń danego producenta, pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury. Odporność ogniową kratki należy stosować jak dla poszczególnych drzwi.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert i termin związania ofertą.