

Sosnowiec, dnia 25 września 2024 roku

Oznaczenie zamówienia: 80/2024/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „BUDOWA DWÓCH WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH DLA PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH DO ZASILANIA PROJEKTOWANEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 i 12 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 24 września br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytań oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE 1:

„W związku z udostępnioną dokumentacją projektową pn.: „Budowa dwóch wewnętrznych linii zasilających dla przyłączy energetycznych do zasilania projektowanej pompowni ścieków przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu” prosimy o udostępnienie brakującego Projektu zagospodarowania terenu – część rysunkowa (P-489.1a-1) celem umożliwienia dokładnego przygotowania oferty”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż Projekt zagospodarowania terenu (PZT) został udostępniony wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na dokumentację projektową. Z treścią tegoż dokumentu można się zapoznać klikając odpowiednio w następujące foldery / pliki: Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia → Zał. 1A → P.489.1a_PB_Opis techniczny. Przedmiotowy dokument zawiera m.in. fotografie terenu. **Dodatkowo zamawiający przypomina, iż w celu prawidłowego przygotowania oferty, zobowiązał wykonawców do uczestnictwa w obowiązkowej wizji lokalnej. Wymóg ten został zawarty w pkt 4 Rozdziału 3 SWZ.**

ZAPYTANIE 2:

„Pomiędzy przedstawioną dokumentacją projektową a Przedmiarem robót istnieje znacząca rozbieżność długości tras kablowych. Prosimy o doprecyzowanie faktycznej długości trasy kablowej jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej. Czy Inwestor dopuszcza korektę długości trasy kablowej w kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę?”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie dwustronnego zasilnia dla nowej przepompowni Piotrkowska zostało rozpoczęte, podczas renowacji nawierzchni realizowanej przez firmę: SILESIA TRANS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-748 Katowice, ul. Konwalii 32, która to firma wykonała newralgiczne odcinki zasilania, tj.:

- od stacji transformatorowej DBJ20741 Sielecka do SK 4 do zaprojektowanej studnia kablowej typu SK-2 (oznaczonej na projekcie P-489.1e),

-
- od studni SK-9 projektowana studnia kablowa typu SK-2 (oznaczona na projekcie P-489.1a) do studni SK-14 do zaprojektowanej studni kablowej typu SK-2 (oznaczona na projekcie P-489.1a).

Informacja o tym fakcie znalazła się w pkt 3 Rozdziału 3 SWZ. Ponadto zamawiający przypomina, iż wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót, co wynika z pkt 4 Rozdziału 13 SWZ.

ZAPYTANIE 3:

„Prosimy o udostępnienie części formalno-prawnej do Państwa zamierzenia budowlanego:


- a) Warunków przyłączenia nr WP/006880/2023/O07R02 z dn. 2023-01-24 r.
- b) Pozwolenia na budowę,
- c) Uzgodnień z PKP PLK S.A. itp.”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 3:

W odpowiedzi na wniosek wykonawcy zamawiający udostępnia, jako załączniki do nin. wyjaśnień treści SWZ, skany dokumentów:

- Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia nr WP/006880/2023/O07R02 z dn. 2023-01-24 r.,
- Załącznik nr 2 - Pozwolenie na budowę,
- Załącznik nr 3 - Uzgodnienia z PKP PLK S.A.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana w postaci udostępnienia dodatkowych dokumentów, stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka