

Kołobrzeg 21.05.2024 r.

Pytania i odpowiedzi

**Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni w Korzyścienku poprzez dostawę i montaż kontenerowej stacji zlewniej ścieków dowożonych.
Postępowanie nr 6/TO/2024**

Zamawiający w związku z otrzymanym pytaniem, w odpowiedzi informuje następująco:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sita ukośnego wyposażonego w napęd ciągnący zainstalowany w górnej części sita?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie sita ukośnego wyposażonego w napęd ciągnący zainstalowany w górnej części sita, pod warunkiem dołączenia szczegółowego rozwiązania technicznego jako załącznik do oferty.


PREZES ZARZĄDU
MWWK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
mgr inż. Rafał Piątkowski