

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-77060



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie docieplenia budynku NZOZ położonego przy ul. Szczepankowo 72D w Poznaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

Treść wniosku:

W związku z przedmiotowym postępowaniem, prosimy o odpowiedzi na pytania:

1. Prosimy o podanie kolorystyki ścian budynku, parapetów i drabiny.
2. Prosimy o podanie grubości, współczynnika przenikania ciepła dla styropianu na ściany i ościeża.
3. Czy w ofercie przyjąć montaż listwy przyokiennej APU?
4. Prosimy o korektę przedmiaru w pozycjach 43-45 - powierzchnie docieplenia ścian są nieprawidłowe.
5. Zwracamy uwagę, że przedmiar nie zawiera pozycji ustawienia i demontażu rusztowania.
6. Czy lokal w budynku NZOZ będzie użytkowany w czasie realizacji zadania?

Wyjaśnienie:

- Ad. 1: Kolorystyka ścian winna zostać zachowana w kolorze białym, natomiast parapetów i drabin w kolorze popielatym.
- Ad. 2: Grubość ścian to 42 cm, współczynnik przenikania ciepła dla styropianu na ściany i ościeża należy przyjąć dla siporeksu + tynku cementowo wapiennego.
- Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie montażu listwy przyokiennej APU.
- Ad. 4: Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i w załączeniu przekazuje aktualny przedmiar.
- Ad. 5: Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i w załączeniu przekazuje aktualny przedmiar.
- Ad. 6: Tak, budynek NZOZ będzie użytkowany w czasie realizacji zadania.