

Numer sprawy: RSP.271.18.2021

Gniew, dnia 18.11.2021 r.

Zamawiający: Gmina Gniew,
Plac Grunwaldzki 1,
83-140 Gniew
NIP 5931005516

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nie przekracza progów unijnych o kutyh mowa w art. 3 ustawy pn.: „Dostawa i montaż placu zabaw na potrzeby Przedszkola w Gniewie, dla którego Gmina Gniew jest organem prowadzącym” wraz z odpowiedziami.


Pytanie nr 1.

Proszę o podanie szczegółowego zakresu prac w ramach przygotowania terenu.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W ramach zakresu prac związanych z przygotowaniem terenu Zamawiający oczekuje:

1. Usunięcia i wywiezienia pozostałych po poprzednim placu zabaw 8 filarów betonowych.
2. Wyrównania krzywizny terenu wynoszącej miejscami do 50 cm w obszarze strefy bezpieczeństwa placu zabaw (obszar strefy bezpieczeństwa został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ).
3. Wywozu ewentualnej ziemi pozostałej po wyrównaniu terenu.
4. Wysypania obszaru strefy bezpieczeństwa placu zabaw piaskiem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom o warstwie 20 cm.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza