



ZP.271.1.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Modernizacja dróg gminnych w 2024 roku**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

W udostępnionej dokumentacji SWZ w części 2w punkcie 14 lit. d do f Zamawiający wprowadził zapis remont studni rewizyjnej i remont studzienki ściekowej.

W dołączonym przedmiarze robót Remont elementów odwodnienia dróg poz. 4 – 6 podstawą wyceny jest KNR-W 2-18 0524-01 , KNR-W 2-18 0524-01, KNR-W 2-18 0524-01, który stanowi budowę nowej studni z wszystkimi jej elementami.

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „ REMONT STUDNI” i jakie roboty i materiały należy przyjąć do wyceny. Ma to bardzo duży wpływ na prawidłową wycenę tych pozycji ?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wymianę uszkodzonych elementów studni lub wymianę całej studni. W przedmiarze robót wskazane są studnie z kręgów betonowych. Dopuszcza się zmianę materiałów pod warunkiem dostosowania ich do warunków drogowych.

Pytanie 2:

W udostępnionej dokumentacji SWZ w części 3 w punkcie 1 „ NAWIERZCHNIA PŁYT DROGOWYCH” jak i w OST D – 10.03.01a NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH Zamawiający nie określił jakich rozmiarów płyt drogowych należy użyć do wyceny oraz ilości zastosowanego zbrojenia zawartego w płycie.

Jakie rozmiary płyt drogowych i z jaką ilością zbrojenia należy przyjąć do wyceny wykonania „nawierzchni z płyt drogowych” . Ma to bardzo duży wpływ na prawidłową wycenę tych pozycji ?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć następujący rozmiar płyt: 3000 x 1500 x 150 mm z podwójnym zbrojeniem.