

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12, 40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 07.12.2021 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
nr sprawy: DZP.381.020.2021.RBK

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 5 350 000 euro), pn.: Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)", nr sprawy DZP.381.020.2021.RBK

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego, czy lampa UV ma być typu niskociśnieniowego, czy średnociśnieniowego. W przedmiarze jest mowa o niskociśnieniowej lampie UV, a w projekcie o średnociśnieniowej.

Odpowiedź:

Należy wycenić i zamontować lampę UV średnociśnieniową, zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo w przedmiarze robót wpisano lampę UV niskociśnieniową, jednak zgodnie z postanowieniami SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i jego zakres określa projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych a załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Członek Komisji Przetargowej:

