



POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCLAWIU
ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław



**DOLNY
ŚLĄSK**



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965 . 506 734 979, wew. 400, 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

224/ Pu/ 2020

Wrocław, dn. 12.05.2020 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy złożone do postępowania na Świadczenie usług kominarskich na obiektach Pogotowia Ratunkowego – na terenie gminy Wrocław i w oddziałach terenowych oraz modyfikacja ogłoszenia Zamawiającego.

Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego powyższego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dzień dobry Mam następujące pytania :

- Co należy rozumieć w sformułowaniu zawartym w rubrykach formularza ..."Całościowa usługa polegająca na zrobieniu 3 przeglądów w 9 obiektach"... ? W jakim okresie czasowym (do jakiej daty) te 3 „przeglądy” mały by być wykonane, ponieważ jako termin wykonania prac podano enigmatyczne ..." Termin realizacji - spalinowe: w terminie do 15 czerwca i 15 września, - wentylacyjne: w terminie do 15 września."...? Wyjaśniam że użyte pojęcie „przeгляд” oraz podany w załączniku nr 2 „zakres prac” sugerują że pod hasłem „przeгляд” rozumiano zarówno czyszczenie jak i okresową kontrolę przewodów kominowych.

Pragnę poinformować że okresową kontrolę przewodów kominowych zarówno wentylacyjnych jak i spalinowych w budynkach o zabudowie poniżej 2000 m² wykonuje się 1 raz w roku, wraz z taką kontrolą wykonuje się czyszczenie przewodów wentylacyjnych i jedno z dwóch czyszczeń przewodów spalinowych (termin wrześniowy). Pozostaje w danym roku do wykonania tylko drugie czyszczenie (bez okresowej kontroli) przewodów spalinowych (termin czerwcowy). Nikt nie

wykonuje oddzielnie usługi czyszczenia wentylacji, oddzielnie czyszczenia przewodów spalinowych i oddzielnie okresowej kontroli, wykonywane przy oddzielnych wizytach.

Gdzie i jak mamy doszukać się i zrozumieć użyte pojęcie „trzech przeglądów”, czy może chodzi o trzy kolejne lata (2020, 2021, 2022) i o trzy okresowe kontrole w tych latach do wykonania?

Bardzo proszę o sprecyzowanie ponieważ to rzutuje na cenę całościową usługi.

W załączeniu widok formularza.

Pozdrawiam W. Góral Mistrz Kominarski

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia związaną z terminami usług i ich rodzajem. Treść modyfikacji poniżej.

Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia na postępowanie na Świadczenie usług kominarskich na obiektach Pogotowia Ratunkowego – na terenie gminy Wrocław i w oddziałach terenowych z treści:

„Okresowe przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych należy przeprowadzić w terminach:

- spalinowe: w cyklu półrocznym, tj. 2 razy w roku, w terminie: do 15 czerwca i 15 września,

- wentylacyjnych: w cyklu rocznym, tj. 1 raz w roku, w terminie do 15 września.

Liczba przeglądów wynosi 3. Każdy przegląd obejmuje 9 obiektów, zgodnych z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Jeden przegląd powinien być dla każdego obiektu zakończony oddzielnymi protokołami określającymi stan techniczny przewodów kominowych (9 obiektów = 9 protokołów), podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania usług objętych zleceniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy je wyszczególnić oraz podać zalecenia co do ich usunięcia. W przypadku zalecenia uszczelnienia przewodu (np. wkładami kominowymi), należy podać długość tych odcinków i przekrój u wylotu tego przewodu.”

Na treść:

„Okresowe przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych należy przeprowadzić w terminach:

- spalinowe: raz w roku, w terminie **do 15 września** (zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Dz.U.2019.1186 t.j.);

- wentylacyjne: raz w roku, w terminie **do 15 września** (zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Dz.U.2019.1186 t.j.).

Czyszczenie spalinowych kominów w terminie **do 15 marca 2021 r.** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010.109.719).

Usługa składa się z dwóch rodzajów przeglądów na 9 obiektach oraz z czyszczenia kominów na 9 obiektach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Każdy przegląd i czyszczenie powinno być dla każdego obiektu zakończone oddzielnymi protokołami określającymi stan techniczny przewodów kominowych oraz wykonane czynności (9 obiektów = 9 protokołów), podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania usług objętych zleceniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy je wyszczególnić oraz podać zalecenia co do ich usunięcia.

W przypadku zalecenia uszczelnienia przewodu (np. wkładami kominowymi), należy podać długość tych odcinków i przekrój u wylotu tego przewodu.”

Zamawiający wydłuża czas składania ofert na powyższe postępowanie, ustalając nową datę **do 20 maja 2020 r., do godz. 10:00.**

Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Inspektor ds.
Zamówień Publicznych
Joanna Karpińska

wykonano w 1 egz.

sporządziła: Joanna Karpińska

tel. 71/ 773 15 66

do wiadomości: wszyscy uczestnicy postępowania