



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy:00292/24

Nr dokumentu:0023/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 01.03.2024r

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Zabudowę odgazowycza próżniowego w obiegu technologicznym ZC-1.*** Nr postępowania DZ/2/12/2024

**Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.**

Pytanie 1

Po czyjej stronie jest wykonanie połączenia między panelem HMI w szafie RT i w nastawni?

**Ad 1. Zamawiający jest w posiadaniu stosownej infrastruktury światłowodowej, umożliwiającej wykonanie połączenia między nastawnią a szafą RT.**

**Połączenie to będzie wykonane przy użyciu światłowodu wielomodowego OM2 i zakończone na obu końcach złączami typu SC w przelącznicach. Na cele tego połączenia wstępnie zostały zarezerwowane dwa włókna światłowodowe.**

**Na etapie uruchamiania połączenia Zamawiający wskaże Wykonawcy do których portów SC w przelącznicach ma podłączyć swoje urządzenia.**

**Wykonawca dostarczy niezbędne konwertery światłowodowe oraz patchcordy marki FIBRAIN potrzebne do zestawienia połączenia między urządzeniami.**

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Kopia:

DZ,ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 93.917.000 PLN

Kopia:

DZ,ZC-1



---

KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
**NIP 631-01-00-822**  
Kapitał Zakładowy**93.917.000** PLN