



Orli Staw, dnia 7 grudnia 2023 roku

UA.271.1.8.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2023 roku pod nr 2023/BZP 00133296/01

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 udziela następujących wyjaśnień, udostępnia treść zapytań oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

I.

Pytanie nr 1:

Czy i w jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić mieszadła w zbiorniku ścieków technologicznych i biogazu (Obiekt nr.11)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mieszadła w zbiorniku ścieków technologicznych i biogazu należy ująć w pozycji 84 Kosztorysu ofertowego dla etapu II.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z wyłączeniem z zakresu przetargu obiektów nr 12 (CHP) i nr 13 (stacja przygotowania biogazu) ulega zmianie projekt AKPiA a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezygnacja z realizacji Obiektu 13(Stacja przygotowania biogazu) nie ma żadnego wpływu na projekt. Brak realizacji Obiektu 12 (CHP – Agregat prądowórczy) - w projekcie można zaznaczyć ten obiekt jako „Opcja, do późniejszej realizacji”. W praktyce nie zostanie ułożony światłowód do tego obiektu i nie zostanie zakupiony jeden mediakonwerter światłowodowy. Dla funkcjonowania pozostałych elementów nie ma to żadnego znaczenia.

Pytanie nr 3:

Czy w przedmiarach uwzględniono redukcję sieci technologicznych wynikającą z wyłączenia z zakresu przetargu obiektów nr 12 (CHP) i nr 13 (stacja przygotowania biogazu)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze i Kosztorysie ofertowym dla etapu II zostały zredukowane: instalacje elektryczne dla ob. 12, a także dla ob. 13 linia zasilająca wraz z szafą SK1 oraz nitka gazowa.

Pytanie nr 4:

Czy w świetle zmian w przedmiarze i kosztorysie Zamawiający przewiduje dostawę agregatu prądotwórczego awaryjnego? Jeśli tak to w której pozycji kosztorysu należy go uwzględnić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przez omyłkę usunięto z Przedmiaru i Kosztorysu ofertowego dla etapu II pozycję dotyczącą agregatu awaryjnego. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego awaryjnego jest objęta realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

II. W punkcie II.12.6. SWZ wyboldowany tekst o brzmieniu:

„Wykonawca przy sporządzaniu Kosztorysu ofertowego nie bierze pod uwagę pozycji:

1) od 341 do 385, od 518 do 529 oraz od 555 do 564 z Przedmiaru robót dla etapu I,

2) 184, od 338 do 342 z Przedmiaru robót dla etapu II,

które to pozycje nie wchodzą w zakres realizacji niniejszego Przedmiotu zamówienia.”

zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:

„Wykonawca przy sporządzaniu Kosztorysu ofertowego nie bierze pod uwagę pozycji:

1) od 341 do 385, od 518 do 529 oraz od 555 do 564 z Przedmiaru robót dla etapu I,

2) 186, od 340 do 344 z Przedmiaru robót dla etapu II,

które to pozycje nie wchodzą w zakres realizacji niniejszego Przedmiotu zamówienia.”

III. Punkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto> w terminie **do dnia 10.01.2024 roku do godz. 12:00.”**

IV. Punkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 10.01.2024 roku o godz. 12:15.”**

V. Punkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 08.02.2024 roku.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

VI. Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ w następujący sposób:

1) zmienia się Przedmiar i Kosztorys ofertowy w związku z powyższymi odpowiedziami na pytania w brzmieniu zgodnym z plikami zamieszczonymi w katalogu o nazwie: PRZEDMIAR_KOSZTORYS_ETAP_II – Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany i odpowiedzi na pytania w części w jakiej modyfikują SWZ stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma:

1. Załącznik nr 1 katalog PRZEDMIAR_KOSZTORYS_ETAP_II

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz