

UWAGA:
Ścianki GKFI projektuje się o wysokości adaptowanego pomieszczenia

Pow. użytk. lokalu - 148,67 m²;
Kubatura lokalu - 450 m³.
Wszystkie pomieszczenia winny mieć zagwartantoawne wentylacyjnie 2 wym. na h, (z wyjątkiem archiwum - 1 wym./h); wydajność robocza centrali wentylacyjnej z rekuperacją min. 850 m³*h.
Zaleca się dobór urządzenia w przedziale 850 do 1000 m³/h.

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM DLA SIEDZIBY FILII PUP P-CE

RZUT PARTERU

(cząstkowy)

TECHNOLOGIA

ul. Jana Pawła II 26; 95-050 Konstantynów Łódzki
dz. nr ewid. 60/1; obręb K-12

Autorzy:

mgr inż. Przemysław Perka

mgr inż. arch Urszula Przybylska

Schemat **Rys. PW-0**