



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe  
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15

[www.icds.pl](http://www.icds.pl) e-mail: [icds@icds.pl](mailto:icds@icds.pl)

NIP: 118-17-12-732

**INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH**

Łomianki, dnia 05.06.2023r

DA.26.12.2023

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy postępowania: **Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych mieszczących się w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2, 05-092 Łomianki, nr zadania 2023/17.**

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły na podstawie art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz.1129 ze zm.) zwaną dalej ustawą zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/icds\\_łomianki](https://platformazakupowa.pl/pn/icds_łomianki)

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie:**

Przewód YnTKSY ekw 1x2x1,0 jest w klasie Eca zgodnie z wydanym Świadectwem Dopuszczenia przez CNBOP-PIB. Także nie można go stosować na drogach ewakuacyjnych. Projektant niech wyrazi zgodę na zmianę typu i ułożenie przewodu spełniającego wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje pierwotną specyfikację przewodów z dokumentacji projektowej i nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Dyrektor ICDS  
  
Ewelina Kordek

  
Zastępca Dyrektora ICDS  
Michał Karolak